



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Fax: +47 69 27 23 40

Hallangspollen Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn
Attn: Hallangspollen Vel

AR-15-MM-011589-01



EUNOMO-00119946

Prøvemottak: 07.07.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 07.07.2015-14.07.2015

Referanse: Vannprøve

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 439-2015-07070297	Prøvetakingsdato: 07.07.2015				
Prøvetype: Privat brønnvann	Prøvetaker: Gunnar Nyhoff				
Prøvemerkning: Fra kran i hus	Analysestartdato: 07.07.2015				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml			Intern metode
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml			ISO 7899-2
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml			ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray

Rapportkommentar:

*Prøven har meget god bakteriologisk kvalitet

Moss 14.07.2015

Anne Lise Ellingsen

ASM/Bioingeniør

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).